

## प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

### अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/87556/VRN/VARANASI/2682/CFO

दिनांक: 26-06-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स P. P. S. PUBLIC SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) भूत SA-10-18A, GANJ SARNATH, NEAR THAI TEMPLE SARNATH, VARANASI तहसील - SADAR जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
1	2	0	7.40 mt.
2	2	0	7.40 mt.

तथा प्लॉट एरिया 1576.70 sq.mt है। भवन का अधिभोग P. P. S. PUBLIC SCHOOL (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 01-07-2023 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री DHARMARASHMI MO- 9415202196 के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 10-07-2023 से 09-07-2026 तक 3 वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके अभाव में आप अपने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

**Note :** 1. स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखना होगा। 2. निकास मार्ग सदैव अवरोधमुक्त रखना अनिवार्य है। 3. प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है। 4. शासनादेश संख्या: 18/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 गृह(पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2022 में अंकित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**ANAND SINGH RAJPUT**

B3D924756834CDE0B4D03928B517A508314C40A0

10-07-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 10-07-2023

स्थान : VARANASI

  
Principal  
P.P.S. Public School

  
Manager  
P.P.S. Public School

Note - Kindly check the authentication of NDC by verifying the UID at departmental portal.